1	2	3	4	5	6
Сухой остаток	мг/дм^3	1320	132	1000	ГОСТ 18164-72
Жесткость общая	^{0}Ж	13,5	2,0	7	ГОСТ 31954-2012
Железо общее (по Fe)	мг/дм^3	1,40	0,35	0,3	ГОСТ 4011-72
Хлорид-ионы (по Cl)	мг/дм^3	465	70	350	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

*- СанПиН 2.1.4.1074-01

Наименование пробы(образца): 3. Вода централизованных систем питьевого водоснабжения

Регистрационный номер пробы в лаборатории: 1469

Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Погрешность измерения (P=0,95) ±Δ	Норматив, не более*	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
Запах	баллы	2	-	2	ГОСТ 3351-74
Привкус	баллы	4	-	2	ГОСТ 3351-74
Цветность	град.	5	1	20	ГОСТ 31868-2012
Мутность (по каолину)	мг/дм^3	1,97	0,4	1,5	ГОСТ 3351-74
Водородный показатель (pH)	ед. pH	6,5	1,3	в пределах 6-9	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
Сухой остаток	мг/дм^3	1428	143	1000	ГОСТ 18164-72
Жесткость общая	^{0}Ж	15,0	2,3	7	ГОСТ 31954-2012
Железо общее (по Fe)	мг/дм^3	1,90	0,48	0,3	ГОСТ 4011-72
Хлорид-ионы (по Cl)	мг/дм^3	465	70	350	ПНД Ф 14.1:2:4.157-99

*- СанПиН 2.1.4.1074-01

Дата выдачи результата испытаний: 07.11.2016 г.

Испытания проводил:

Должность	Ф.И.О.	Подпись
Химик-эксперт	Резепова Р.К.	
Химик-эксперт	Шкарупина М.В.	
Инженер-лаборант	Похилая Е.А.	

Зав. санитарно-гигиенической лаборатории Павлова Н.В.
Фамилия ИО Подпись

Настоящий протокол не может быть полностью или частично воспроизведен или тиражирован без письменного разрешения ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Волгоградской области". Данные результаты относятся к пробам(образцам), прошедшим испытания.